

23.04.2018. Jautājumi –atbildes

ATKLĀTS KONKURSS

„Ķīmikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” (Id.Nr. SPAAO 2018/1)

Jautājumi - Atbildes

- 1. Nolikuma 4.pielikumā “Garantija” 10.punktā minēts, ka garantijas apkalpošanu veic Pall Filtersistems GmbH, no kā jāsaņem apliecinājums. No tā izriet, ka iekārtai joprojām ir garantijas periods. Kad iekārta ir piegādāta un kad tai beidzas garantijas periods?*

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda” tika nodots ekspluatācijā 2011.gada 16.jūnijā. Projekta ietvaros tika uzstādīta un iekonservēta reversās osmozes attīrīšanas iekārta ROAW941 DTG 28-8 (ražotājs Pall Filtersistems Gm bH), kura pirms uzstādīšanas vienu gadu bija uzglabāta SIA “Cēsu būvnieks” bāzē. Poligons sāka apglabāt atkritumus, tomēr apjoms bija nepietiekošs un infiltrāts neveidojās tādā apjomā, lai būtu nepieciešams izmantot uzstādīto attīrīšanas iekārtu.

Uzsākot iekārtu izmantošanu pilnā darba režīmā tika konstatēts, ka iekārta ROAW941 DTG 28-8 nespēj nodrošināt plānoto attīrīšanas apjomu, kā rezultātā 2016.gadā bija nepieciešams palielināt DT moduļu skaitu.

Ņemot vērā, augstāk minētos argumentus 2016.gadā iekārtu apkalpotājs pagarināja reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ROAW941 DTG 28-8 membrānu moduļu garantijas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka iekārtu darbības nodrošināšanai tiks izmantotas tikai izgatavotājrūpnīcas oriģinālās ķīmikālijas un materiāli.

- 2. Precizēt nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” prasīto ķīmikāliju “Koncentrēta organiska vai neorganiska skābe. Informējiet par piegādājamās skābes nosaukumu un ķīmisko formulu?”*

Pretendenta piedāvātajām ķīmiskajām vielām jāatbilst Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un garantijas (Nolikuma 4.pielikums) nosacījumiem, ar kuru pretendents uzņemas pilnu atbildību piegādāt pārbaudītas un speciāli pielāgotas ķīmikālijas, kas nodrošinās kavlitatīvu attīrīšanas iekārtu darbību un nekādi nesabojās tās ierīces un agregātus.